

КНМ № 76220061000201681914 от 21.02.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО НЕКОУЗСКОМУ И БРЕЙТОВСКОМУ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелиораторов, д. № 1, E-mail: [ond-nekouz@mail.ru](mailto:ond-nekouz@mail.ru)  
(адрес)

« 4 » марта 2022 г., 11 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

152750, Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. № 137  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 13**  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича от «21» февраля 2022 года № 13, КНМ № 76220061000201681914

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного

контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Сокольников Алексей Петрович, государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору;  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

**не привлекались.**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

**не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Борковский детский сад (ИНН 7620005594, ОГРН 1107612000440), юридический адрес: 152742, Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. № 137 (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций – категории значительного риска).  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 152742, Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. № 137  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Борковский детский сад (ИНН 7620005594, ОГРН 1107612000440), юридический адрес: 152742, Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. № 137  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 02 » марта 2022 г., 11 час. 00 мин.  
по « 04 » марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.  
по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

**не приостанавливалась**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

**1 рабочий день (2 часа, 00 минут)**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия

**1) Осмотр**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «02» марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по «02» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту 152742, Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. № 137

по результатам которого составлено:

**1) Протокол осмотра от 02.03.2022 г.**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

**не применялись**

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

**Документы, подтверждающие исполнение предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 31/1/1 от 18.06.2021 г., срок исполнения 01.02.2022 г.**

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник)

**12. По результатам выездной проверки установлено:**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

**Выявлены факты невыполнения пунктов предписания органа государственного пожарного надзора: предписание № 31/1/1 от 18.06.2021 г., а именно: п. № 6**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
6.	Обеспечить объект защиты наличием дополнительного эвакуационного (резервного) освещения которое необходимо предусматривать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3, ч. 4 статьи 4, ч.1 ст.89; Правила ПР в РФ п. 37 (утв. Пост.	01.02.2022 г.

рабочего освещения.	Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479); п.7.72 п.7.74 СНиП 23- 05-95;	
---------------------	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

**1) Протокол осмотра от 02.03.2022 года**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор Некоузского и  
Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору  
капитан внутренней службы Соколов А.П.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



Соколов Алексей Петрович, государственный инспектор Некоузского и Брейтовского районов  
Ярославской области по пожарному надзору, тел. (48547) 2-23-75, ond-nekouz@mail.ru  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего  
акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванов Иван Иванович  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 03 2022г. 11 ч. 20 мин.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Администрация  
Некоузского муниципального района  
муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
Борковский детский сад  
152742 Ярославская область  
Некоузский район, п. Борок, д.137  
e-mail: [mdouborok@yandex.ru](mailto:mdouborok@yandex.ru)  
тел./факс (48547 ) 2-43-64  
ОГРН 1107612000440  
ИНН/КПП 7620005594/762001001

Главному государственному инспектору  
Некоузского и Брейтовского районов  
Ярославской области  
ИО Сокольцеву А.П.  
Заведующего  
МДОУ Борковского детского сада  
Некрутовой Л.С.

№ 30 от «20» марта 2023 года

**Отчет об исполнении Предписания № 31/1/1 по устранению нарушений требований  
пожарной безопасности от 04.03.2022**

№	Выявленные нарушения	Проведенная работа
1	Обеспечить объект защиты наличием дополнительного эвакуационного (резервного) освещения которое необходимо предусматривать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, эвакуационного освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Контракт № 1/23 «Монтаж дополнительного эвакуационного освещения в МДОУ Борковском детском саду» подписан 10.03.2023 год.  Работы выполнены 20.03.2023  (Акт приемки выполненных работ по Контракту №1/23 и фото прилагаются)

Заведующий МДОУ Борковским детским садом



Л.С. Некрутова